



LATVIJAS REPUBLIKA
OZOLNIEKU NOVADS

**OZOLNIEKU NOVADA DOME
IEPIRKUMU KOMISIJA**

Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV 3018
Tālrunis: 63084708, fakss: 63050868, e-pasts: zanda.osa@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv

Ozolnieku novadā Ozolnieku pagastā

04.09.2015

Iepirkumu komisija ir saņēmusi šādu jautājumu par iepirkumu „Ielas seguma atjaunošana Saules ielā, Ozolniekos”, identifikācijas Nr. OND 2015/39 un sniedz šādu atbildi:

Jautājums:

Pretendents lūdz precizēt ģeorežģa veidu, kāds jāizbūvē tāmes pozīcijā Nr.5 „Ģeorežģa izbūve”.

Atbilde:

Ģeorežģim jātbilst sekojošām prasībām:

Ģeorežģa izbūve.

Visā brauktuves platībā, kur tiek izbūvēta salturīgā kārtā, virs tās tiek paredzēts ieklāt ģeorežģi, kā armējošu materiālu. Ģeorežģi ieklāj virs izbūvētas salturīgās kārtas. Tad izbūvē šķembu pamatu. Pielietojamā ģeorežģa (Secugrid 80/80 Q1 vai analoga), minimālie tehniskie rādītāji:

Stiprība stiepē, GV/ŠV – 80/80 kN/m

Pagarinājums nominālajā stiepē GV/ŠV – 8,0%.

Pielietotā ģeorežģa acu izmēriem un pielietotajiem segas pamata materiāliem ir jābūt saskaņotiem, tā lai ģeorežģis pildītu paredzēto funkciju.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Zanda Oša